



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ, УСТЬ-УДИНСКОМ,  
КАЧУГСКОМ, ЖИГАЛОВСКОМ И ОЛЬХОНСКОМ РАЙОНАХ**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском,  
Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

1-ый Октябрьский пер., д. 12, р.п. Усть-Ордынский, 669001

Тел/факс 8(395-41) 3-15-51, 3-20-02, 3-09-45 E-mail: [uo@38.rospotrebnadzor.ru](mailto:uo@38.rospotrebnadzor.ru) <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

31.01.2024 № 38-13-15/78-52-2024  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Мэру муниципального  
образования «Усть-Удинский  
район»  
С.Н. Чemezову  
[ustuda\\_mo@bk.ru](mailto:ustuda_mo@bk.ru)

Уведомление о несоответствии  
качества питьевой воды  
гигиеническим нормативам за 2023

Уважаемый Сергей Николаевич!

В соответствии с ч.5 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах уведомляет Вас о результатах социально-гигиенического мониторинга за качеством питьевой воды, потребляемой населением Усть-Удинского района.

Таблица № 1

**Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам, потребляемой  
населением Усть-Удинского района в 2023 году**

№ п/п	Месторасположение мониторинговой точки	Среднегодовые значения показателя	Норматив	Оценка качества воды*
1.	п. Усть-Уда, ул. Пролетарская, д. 43	Нитраты -77	Не более 45	Недоброкачественная питьевая вода
2.	с. Малышевка, падь Искринская берег Братского водохранилища	Жесткость общая - 12,2	Не более 10 мг/дм <sup>3</sup>	Недоброкачественная питьевая вода
3.	д. Баранова, ул. Лесная, д.2	Жесткость общая - 11,2	Не более 10 мг/дм <sup>3</sup>	Недоброкачественная питьевая вода
4.	п. Усть-Уда, ул. Горького, д. 1а	Жесткость общая - 10,1	Не более 7 мг/дм <sup>3</sup>	Недоброкачественная питьевая вода
5.	с. Новая Уда, Юбилейная 19 А	Нитраты- 58,6	Не более 45	Недоброкачественная питьевая вода

6.	с. Новая Уда, Юбилейная 19 А	Нитраты- 119	Не более 45	Недоброкачественная питьевая вода
		Жесткость общая - 11,5	Не более 10 мг/дм3	
7.	п. Усть-Уда, ул. Кирова, д. 12	Жесткость общая - 10,1	Не более 7 мг/дм3	Недоброкачественная питьевая вода
8.	п. Усть-Уда, ул. Пролетарская, д. 43	Жесткость общая - 10,2	Не более 7 мг/дм3	Недоброкачественная питьевая вода
9.	п. Усть-Уда, ул. Пролетарская, д. 43	Жесткость общая - 8,9	Не более 7 мг/дм3	Недоброкачественная питьевая вода
		Нитраты -67	Не более 45	
10.	с. Светлолобово, ул. Нагорная, д. 12	E.coli- 12	Отсутствие	Недоброкачественная питьевая вода
		Общие колиформные бактерии – 12	Отсутствие в 100 мл.	
11.	с. Новая Уда, Юбилейная 19 А	Жесткость общая - 14,1	Не более 10 мг/дм3	Недоброкачественная питьевая вода
12.	д. Кижя, ул. Партизанская, д. 41 А	E.coli- 15	Отсутствие	Недоброкачественная питьевая вода
		Общие колиформные бактерии – 15	Отсутствие в 100 мл.	
13.	с. Новая Уда, Юбилейная 19 А	Нитраты -120	Не более 45	Недоброкачественная питьевая вода
14.	п. Усть-Уда, ул. Пролетарская, д. 43	Удельная суммарная альфа-активность 0,24+/- 0,03	Не более 0,2 Бк/кг	Недоброкачественная питьевая вода
15.	с. Молька, ул. Байкальская, д. 2А,	Удельная суммарная альфа-активность 0,75+/- 0,12	Не более 0,2 Бк/кг	Недоброкачественная питьевая вода

\*в соответствии с письмом с Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.10.2008 г. № 07-3ФЦ/5219 «О критериях оценки»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Боханского района необходимо:

1. Организовать водоснабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства.
2. Организовать разработку и утверждение зон санитарной охраны источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Боханского района.
3. Организовать выполнение мероприятий, установленных для I, II и III зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. при отсутствии утверждённого проекта ЗСО.
4. Организовать получение санитарно-эпидемиологического заключения на источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения.
5. Организовать разработку, утверждение и согласование с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в Боханском районе в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».
6. В соответствии с п.6 ст.23 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» разработать и утвердить техническое задание (либо внести изменения

в существующее техническое задание) на разработку инвестиционной программы организации, осуществляющей водоснабжение, в срок до 1 марта 2024 года.

О принятых мерах прошу проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах в установленный законодательством срок по адресу электронной почты: [bo@38.rospotrebnadzor.ru](mailto:bo@38.rospotrebnadzor.ru)

Исполнитель: Ханташкева Э.А.  
Тел.: 89643561753