№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.07.2019 14:30 Внутрилабораторный номер 15346 - 20414 Испытания проведены по адресу: г. Иркутск ул. Горького, 24 дата начала испытаний 22.07.2019 14:40 дата выдачи результата 24.07.2019 10:25					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	**Общие колиформные бактерии**	КОЕ/100 мл	**20**	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	**Термотолерантные колиформные бактерии**	КОЕ/100 мл	**20**	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Казановская Н. С., заведующая микробиологической лабораторией					
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.07.2019 10:00 Внутрилабораторный номер 15346 - 414 Испытания проведены по адресу: г. Иркутск ул.Трилиссера, 51 дата начала испытаний 22.07.2019 10:00 дата выдачи результата 06.08.2019 14:26					
1	Удельная активность Rn-222	Бк/кг	9,5±2,0	не более 60	МИ №40090.6К818
2	**Удельная суммарная альфа-радиоактивность**	Бк/кг	**0,40±0,08**	не более 0,2	ФР.1.40.2013.15386[1]
3	Удельная суммарная бета-радиоактивность	Бк/кг	0,13±0,05	не более 1,0	ФР.1.40.2013.15386[1]
Чимитдоржиев Ч. Н., заведующий ЛФФиРК лабораторного отдела, врач по общей гигиене					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иолова Т. Н., врач по общей гигиене отдела отбора, приема и регистрации проб

Руководитель ИЛЦ

Логинов С.И.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ